

Срок действия паспорта
до "_21_" февраля 2027г.

ДСП

Экз. N 1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Хвостиков Игорь Владимирович

Султанова Рима Миргасимовна

Начальник УФСБ России по Республике
Татарстан

Директор ГКУ «Центр занятости
населения г.Бавлы»



03.2022 г.

21.03.2022 г.


СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Юнусов Габбас Сабакасович
Начальник отдела вневедомственной
охраны по Бавлинскому району- филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Татарстан»

Галеев Ильдар Альбертович
Начальник 109 ПСЧ 11 ПСО

ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ



21.03.2022 г.

21.03.2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного казенного учреждения « Центр занятости населения города
Бавлы»

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

г.Бавлы

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, являющейся правообладателем объекта (территории): Государственное казенное учреждение « Центр занятости населения города Бавлы», ГКУ ЦЗН г.Бавлы

1.2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский район, город Бавлы; телефон: (85569)5-62-29, (85569)5-27-10; факс: (85569)5-62-28; Czn.Bavly@tatar.ru;

1.3. Основной вид деятельности: предоставление государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости.

1.4. Категория объекта (территории): вторая;

1.5. Ф.И.О., должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс: Султанова Рима Миргасимовна, директор, 8(85569)5-27-10, 89196951569, (85569)5-62-29(факс);

1.6. Ф.И.О. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны: Шарапова Светлана Робертовна, ведущий инспектор, 8(85569)5-62-29, 89178910894;

1.7. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров: 326,68 кв.м.;

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

2.1. Численность работников объекта (территории): 13 человек;

2.2. Режим работы объекта (территории): с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Выходные: суббота, воскресенье;

2.3. Максимальная численность работающих на объекте (территории), человек: 13;

2.4. Средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей: 30 человек

2.5. Сведения об арендаторах: арендаторы отсутствуют

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3.2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный вход

3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение взрывчатых и отравляющих веществ; вооруженный захват заложников отправка сообщения от анонимного источника по телефону; угроза в письменной форме;

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, разрушение здания.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	13	Порча имущества и здания учреждения	5

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

6.1.1 -телефон руководителя организации:

служебный: (85569) 5-27-10,

домашний (85569)5-82-26,

мобильный 89196951569;

- телефон ответственного сотрудника:

- служебный: (85569) 5-62-29,

мобильный 89178910894;

- телефон вневедомственной охраны по Бавлинскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан:

служебный: (85569) 5-45-24, 5-45-26

-аварийно-диспетчерская служба (855 69)5-67-20

-телефоны ПЧ 109 ФГКУ «11 отряд ФПС по РТ» в Бавлинском районе (855 69)5-17-07; 5-17-01

- телефоны отдела МВД России по Бавлинскому району: руководитель (885569) 5-55-70;

- дежурная часть: (85569)5-13-02, 5-45-28,02;

- Бугульминское отделение УФСБ РФ по РТ г. Бугульма - 8(85594)4-31-68

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

6.2.1. силы охраны: Сотрудники ГЗ ОВО по Бавлинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

6.2.2. организация оповещения и связи:

- между постами охраны: телефоны, радиостанции – телефоны и радиостанции;
- между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта
сотовые телефоны, радиостанции;
- кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО отдела вневедомственной охраны ;

Ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км –
г. Бавлы, ул. Октябрьская д.65, 3 км;

6.2.3. техническое оснащение объекта:

- система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или в возникновении чрезвычайной ситуации;
- система видеонаблюдения: всего установлено 5 камер видеонаблюдения (2 наружных, 3 внутренних) со сроком архивирования и хранения видеoinформации 10 суток;
- на прилегающей территории имеется уличное освещение: достаточно освещает прилегающую территорию и здание учреждения;
- телефон в приемной оборудован определителем номера.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7. 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

7.1.1 средства инженерно-технической укрепленности

- запорные устройства в дверях и окнах;
- средства пожарной сигнализации «Гранит-16»;
- система оповещения о пожаре ПАК «Стрелец-мониторинг», выведенный на пульт подразделения пожарной охраны, расположенная в приемной организации;

7.1.2.система оповещения и управления эвакуацией:

характеристика системы оповещения – световое табло «Выход» и звуковое оповещение;

количество входов: 1;

аварийных выходов: 1;

подъездных коммуникаций, путей эвакуации: 2;

количество собственного автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов - 2;

7.2. Меры по физической защите объекта (территории)

7.2.1. характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории): ГБР (мобильная группа быстрого реагирования), вооруженная специальными средствами, место дислокации ОМВД, время прибытия от 3-х до 5-ти минут.

7.2.2. количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.): ПЦН (охранная сигнализация, тревожная сигнализация («БРОЧ-160», «Струна-5» с выводом сигнала на ПЦО отдела вневедомственной охраны) расположенная в приемной организации в количестве 1 шт.;

7.2.3. территориальный орган МВД России, направляющий при необходимости резерв, сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка ОМВД РФ по РТ по г. Бавлы

7.2.4. состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта

Вид наряда	Количество	
	Единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный экипаж ГБР	1	2
12-часовой пост	-	-
8часовой пост	-	-

ВСЕГО	1	2
-------	---	---

7. 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории: наличие внутри объекта огнетушителей ОП-4 в количестве 8 штук.

Огнетушители находятся:

№1- в отделе трудоустройства

№ 2 – в отделе первичного приема

№ 3 – в фойе первого этажа

№ 4 – в фойе второго этажа

№ 5 – в бухгалтерии

№ 7 – в серверной

№ 8 – в подвале

VIII. Выводы и рекомендации

Существующая система охраны и защиты безопасности объекта (территории) позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

1. Приобрести металлодетектор до 01.08.2022г.

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "09" марта 2022г.

Директор ГКУ ЦЗН г.Бавлы _____ /Р.М. Султанова/

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

А К Т

обследования и категорирования места массового пребывания людей

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Бавлы»

4 марта 2022 года

№ 1

Межведомственная Комиссия Бавлинского района Республики Татарстан по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Бавлинского района (далее - комиссия), действующая на основании постановления Правительства РФ от 13.05.2016 г. № 410 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов» провела обследование объекта массового пребывания людей, принадлежащего

Государственному казенному учреждению
«Центр занятости населения города Бавлы»

В ходе обследования комиссия установила следующее.

1. Общие сведения о месте (объекте) массового пребывания людей.

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Бавлы» Республика Татарстан, город Бавлы, улица Энгельса, дом 56.

1.Административное здание сдано в эксплуатацию в феврале 2001 года. Выстроено из кирпича с использованием железобетонных перекрытий, два этажа, два подъезда. В соседнем подъезде размещается на первом этаже бюро технической инвентаризации, на втором этаже следственный комитет. Чрезвычайные ситуации не фиксировались.

Территория учреждения относится к государственной собственности Республики Татарстан.

Центр занятости населения предоставляет государственные услуги населению и работодателям в сфере содействия занятости.

Руководитель учреждения: Султанова Рима Миргасимовна
Ответственный по вопросам безопасности учреждения – уполномоченный работник ГО ЧС Шарапова Светлана Робертовна (приказ по ЦЗН № 2 от 11.01.2017 г

Техническая документация (Свидетельство о государственной регистрации права от 12.08.2005 г. № 16-16-25-002-2005-104,1) на территорию и находящиеся на ней здание имеется и соответствует действительности.

Ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникации, планы и экспликации, а также проектная документация имеются и соответствуют действительности. Разработан план действий по ликвидации ЧС. Декларация промышленной безопасности и документация на технологические процессы, используемые на объекте не требуются

2. Сведения о наличии объектов, располагающихся в границах ЦЗН, либо в непосредственной близости к нему.

Административное здание ЦЗН

1. Информация о форме собственности, режиме работы, штатной численности. Территория и находящееся на ней здание являются государственной собственностью Республики Татарстан (договор безвозмездного пользования имуществом № 009-43-П от 10.12.2001г.)

Директор учреждения Султанова Р.М.

Режим работы односменный, с 8.00 до 17.00 часов, выходной суббота и воскресенье

Штатная численность работников 13 человек.

Численность наибольшей работающей смены – 13 человек, с учетом граждан, обратившихся за услугами – 30 чел.

2. Место расположения объекта: в границах МППЛ в непосредственной близости.

Центр занятости расположен на пересечении улиц Энгельса и Х.Такташа (до проезжей части автомобильных дорог с обеих сторон по 5 метров).

Территория учреждения ограничена:

- с восточной стороны: двух этажным зданием городского суда, расстояние до здания суда 10 метров;

- с западной стороны : трех этажным жилым домом, расстояние до дома 10 метров.

- здание двух подъездное, во втором подъезде размещены: на 1 этаже бюро технической инвентаризации, на 2 этаже следственный комитет

3. Сведения о технической укреплённости и охране объекта.

Все оконные проемы первого этажа здания оборудованы металлическими решетками. Все входные двери выполнены из металлопластика, имеют надежные замки. Доступ в подвальное и чердачное помещения ограничен.

Система видеонаблюдения имеется.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) имеется.

Охранная сигнализация имеется.

Средства электронной связи (тревожные кнопки) имеются.

Система эвакуации и оповещения имеется.

Дежурное освещение имеется.

Автономный и резервный источники электроснабжения отсутствуют.

Физическая охрана здания отсутствует.

3. Организация охраны и защиты объекта.

3.1. Технические средства.

3.1.1. Система освещения.

Освещенность территории центра занятости достаточная. Опоры освещения расположены по периметру территории и на входе в здание. Количество опор 3 единицы, количество установленных на опорах фонарей 7 штук.

Здание имеет основную сеть электроснабжения и дежурное освещение. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

3.1.2. Система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения. Административное здание учреждения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, площадь покрытия территории системами АПС- 100%.

Средства ОПС выведены через Сигнал-20, БРО-4160, Струна-5 на ПЦО ОВО.

Техническое обслуживание системы АПС осуществляет отдел филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан города Альметьевска.

Руководитель Т.С. Плясунова, 8(8553)44-22-40, 44-22-26.

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения на 100%.

Огнетушители порошковые -6 шт. (ОП-5 – 4 шт, ОП-10 – 2 шт.)

Территория учреждения оснащена пожарным гидрантом.

3.1.3. Система видеонаблюдения.

Территория учреждения оборудована наружной и внутренней системами видеонаблюдения. Для охраны территории и помещений используются аналоговые цветные камеры NOVI cam W69AMR -6 ед

Наружная система видеонаблюдения: 3 видеокамеры на фасаде здания ЦЗН, обеспечивает возможность обзора 90% территории.

Внутренняя система видеонаблюдения 3 видеокамеры: расположенные в фойе – 1 шт, в кабинете первичного приема граждан-1 шт., в кабинете отдела трудоустройства- 1 шт. расположенных на первом этаже.

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения и возможность архивирования, хранения данных в течении 30 суток, изображение выводится на экран монитора руководителя.

3.1.4. Система оповещения и управления эвакуацией.

Территория учреждения оснащена системой оповещения об эвакуации. Система оповещения- автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.

В состав СОУЭ входят: прибор управления системой речевого оповещения «Рокот- 3». Площадь защищенных помещений составляет- 326.68 кв.м. (100%)

Средства ОПС выведены через Сигнал-20, БРО-4160, Струна-5 на ПЦО ОВО. Техническое обслуживание системы АПС осуществляет отдел филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан г.Альметьевска. Руководитель Т.С.Плясунова, 8(8553)44-22-40, 44-22-26.

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения на 100%. Огнетушители порошковые- 6 шт. (ОП- 10- 2 шт.)

Территория учреждения оснащена пожарным гидрантом.

3.1.5. Система видеонаблюдения.

Территория учреждения оборудована наружной и внутренней системами видеонаблюдения. Для охраны территории и помещений используются аналоговые цветные камеры (NOVI cam W69AMR-6 ед)

Наружная система наблюдения:

3 видеокамеры расположенные на фасаде здания ЦЗН, обеспечивают возможность обзора 90 % территории.

Внутренняя система видеонаблюдения:

3 видеокамеры расположенные в фойе (1 шт.), в кабинете первичного приема граждан (1 шт.), в кабинете отдела трудоустройства (1 шт.) расположенных на первом этаже.

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных в течение 30 суток, изображение выводится на экран монитора руководителя.

3.1.6. Система оповещения и управления эвакуацией.

Территория учреждения оснащена системой оповещения об эвакуации. Система оповещения- автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.

В состав СОУЭ входят: прибор управления системой речевого оповещения. «Рокот-3». Площадь защищенных помещений составляет- 326,68 кв.м. (100%). Система обслуживается Отделом филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан г.Альметьевска. Руководитель Т.С.Плясунова 8(8553) 44-22-40,44-22-26.

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях осуществляется согласно разработанным планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания. Система оповещения о пожаре состоит из акустического блока и рупорных громкоговорителей в количестве 1 ед.

3.1.7. Система связи с экстренными службами.

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и аварийно-спасательными службами в учреждении используется:

- городская телефонная линия;
- сотовая связь;
- кнопки тревожной связи (КТС)

Учреждение оснащено тревожной кнопкой Астра-Р, 1 рубеж- ПЦН, 2 рубеж- КТС, 3 рубеж- ПЦН. У каждого сотрудника имеется тревожная кнопка (10 шт.) Сигнал «тревога» поступает на пульт Отдела вневедомственной охраны по Бавлинскому району-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Руководитель Г.С.Юнусов 8(85569) 5-45-24, 5-45-22.

Реагирование на сигналы «тревога» осуществляет ОВО.

Систем обслуживается: Отделом филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан г.Альметьевска. Руководитель Т.С.Плясунова 8(8553) 44-22-40, 44-22-26.

3.2. Физическая охрана – отсутствует.

3.2.1. Сведения о подразделении охраны.

Отдел вневедомственной охраны по Бавлинскому району-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Руководитель Г.С.Юнусов 8(85569) 5-45-24, 5-45-27.

Государственный контракт № 84 от 10.01.2022г. на централизованную охрану имущества ГКУ ЦЗН г.Бавлы путем наблюдения за состоянием охранно-пожарной сигнализации. Один пульт охраны, два поста охраны. Группа быстрого реагирования: 1 автомашина, 3 сотрудника, вооружение один автомат и 3 пистолета, время прибытия 3-5 минут.

3.3.Перечень критических элементов и потенциально опасных участков ММПЛ.

Потенциально опасный участок – фойе, кабинеты.

Количество одновременно пребывающих (коллектив ЦЗН 12 чел, посетителей 8 чел.)- 20 чел.

Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны).

Имеются системы:

- видеонаблюдения
- оповещения
- АПС
- СОУЭ
- экстренная связь
- тревожные кнопки
- освещение
- первичные средства пожаротушения

Характер возможных ЧС.

- совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства)
- применение огнестрельного оружия
- возникновение пожара (поджог)
- распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов
- минирование
- захват заложников

3.4.Иные факторы, влияющие на антитеррористическую защищенность ММПЛ.

3.4.1. Эвакуационные пути.

Имеются, соответствуют предъявляемым требованиям.

3.4.2. Информационные средства.

Имеется информационный стенд один, информация соответствует предъявляемым требованиям. Стенд размещен в фойе административного здания.

Разработана и утверждена в установленном порядке схема эвакуации людей при возникновении ЧС, размещены в каждом кабинете телефоны аварийно- спасательных служб города, правоохранительных органов и органов безопасности.

3.4.3. Другое.

Имеется охранно- пожарная сигнализация.

4.Наличие ранее присвоенной категории опасности, наличие и актуальность паспорта безопасности.

ГКУ ЦЗН г.Бавлы ранее присваивалась вторая категория. Паспорт безопасности разработан и утвержден 21 февраля 2017 года.

5. Оценка характера возможных ЧС при совершении в ММПЛ террористического акта.

По предварительной оценке в случае совершения противоправных действий на территории учреждения количество пострадавших может достигнуть 20 человек, размер материального ущерба может составить 5 млн. рублей.

Чрезвычайная ситуация будет носить локальный характер (зона ЧС не выходит за пределы объекта)

6. Присвоенная категория ММПЛ.

Объекту присвоена **вторая категория** места массового пребывания людей

7. Особое мнение Комиссии

Отсутствует металлодетектор в фойе.

8. Устранить недостатки до 01.08.2022г.

Подписи членов комиссии, проводивших обследование:

Председатель комиссии:

Директор ГКУ «Центр занятости населения г.Бавлы»



Р.М.Султанова.


Члены комиссии:

Начальник 3 отделения (с дислокацией в г.Бугульма) отдела в г.Альметьевск УФСБ РФ по РТ подполковник



А.В.Маракин.

Начальник отдела вневедомственной охраны по Бавлинскому району-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»



Г.С.Юнусов.

Начальник 109 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ

И.А.Галеев.